

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGHỆ AN
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

NGHE AN DEPARTMENT FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY
TECHNICAL CENTER OF STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

Số: 064/23/TN1

Trang: 1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên mẫu thử/Name of sample : **Nước thành phẩm**
Kí hiệu mẫu/Sign of sample : Ngày lấy mẫu: 22/3/2023
Khách hàng/Client : **Công ty TNHH Thành Trung**
Địa chỉ/Address : Thôn Triều Đông, xã Bùi Lai Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Tình trạng mẫu/State of sample : Mẫu đựng trong chai nhựa dung tích 1,5L
Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 22/3/2023
Ngày thử nghiệm/Date of testing : 22/3/2023 đến ngày 28/3/2023
Kết quả thử nghiệm/Test results :

STT Items	TÊN CHỈ TIÊU Test properties	ĐƠN VỊ Unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	QCĐP 01:2021/ NA	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Test Results
1	pH	-	TCVN 6492:2011 ^(A)	6,0 - 8,5	7,14
2	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500-CI G ^(A)	0,2 - 1,0	0,3
3	Độ cứng (tính theo CaCO ₃)	mg/L	TCVN 6224:1996 ^(A)	300	120
4	Amoni	mg/L	TCVN 6179-1:1996 ^(A)	0,3	KPH (LOD:0,03 mg/L)
5	Nitrat	mg/L	TCVN 6180:1996 ^(A)	2	KPH (LOD:0,02 mg/L)
6	Nitrit	mg/L	TCVN 6178:1996 ^(A)	0,5	KPH (LOD:0,004 mg/L)
7	Mangan	mg/L	SMEWW 3111B ^(A)	0,1	< 0,028
8	Sắt	mg/L	SMEWW 3500 B ^(A)	0,3	< 0,03
9	E.coli	Vk/100mL	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH (LOD: 1Vk/100 mL)
10	Coliforms	Vk/100mL	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH (LOD: 1Vk/100 mL)

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện/Not detectable
- LOD: Giới phát hiện của phương pháp/ Method detection limit
- (A): phép thử được BoA công nhận/ Test method is accredited by BoA
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample, sign, client are written by Client's requirement

TN/BM 23.01 - lbh 02

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử/ The test results are valid only for the received sample
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý của Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL/ This test report not be reproduced except in pull without the written approval of Technical Center of Standards Metrology and Quality

Nghệ An, ngày 28 tháng 3 năm 2023

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiếu



TS. Cao Xuân Cường

TN/BM 23.01 - lbh 01